



2.7c ETE NJZ MODELOVÁ ALTERNATIVA EU-APWR - ŘEZ BLOKEM



- A NÁDOBA KONTEJNMENTU**

  - 01 NÁDOBA REAKTORU
  - 02 PAROGENERÁTORY
  - 03 ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY
  - 04 KOMPENZÁTOR OBJEMU
  - 05 HLAVNÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ
  - 06 ZDOKONALENÝ HYDROAKUMULÁTOR
  - 07 DOPLŇOVACÍ ZÁSOBNÍK VODY
  - 08 HLAVNÍ TRASA PAROVODU
  - 09 HLAVNÍ TRASA NAPÁJECÍ VODY
  - 10 NÁDOBA KONTEJNMENTU Z PŘEDPJATÉHO BETONU
  - 11 OTOČNÝ JEŘÁB
  - 12 ROZVÁDĚCÍ POTRUBÍ SPRCHOVÉHO SYSTÉMU KONTEJNMENTU
  - 13 MONTÁŽNÍ OTVOR PRO ZAŘÍZENÍ OD KONTEJNMENTU
  - 14 ZAVÁŽECÍ STROJ
- B BUDOVA REAKTORU**

  - 15 SPRCHOVÝ SYSTÉM KONTEJNMENTU/VÝMĚNÍK ODVODU ZBYTKOVÉHO TEPLA
  - 16 SPRCHOVÝ SYSTÉM KONTEJNMENTU/ČERPADLA ODVODU ZBYTKOVÉHO TEPLA
  - 17 ČERPADLA HAVARIJNÍHO VSTŘIKU
  - 18 RČA NA HLAVNÍM PARNÍM POTRUBÍ
  - 19 RYCHLOZÁVĚRNÉ ARMATURY NA TRASE NAPÁJECÍ VODY
  - 20 BLOKOVÁ DOZORNA
  - 21 BEZPEČNOSTNÍ ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA A MÍSTNOST ZDROJŮ
  - 22 VÝMĚNÍK VODY VLOŽENÉHO OKRUHU
  - 23 TRANSPORTNÍ STROJ PRO MANIPULACI S PALIVEM
  - 24 BAZÉN VYHOŘELÉHO PALIVA (BVP)
  - 25 VÝMĚNÍK BVP
- C BUDOVA STROJOVNÝ**


  - 26 VYSOKOTLAKÝ DÍL TURBÍNY
  - 27 NÍZKOTLAKÝ DÍL TURBÍNY
  - 28 GENERÁTOR
  - 29 SEPARÁTOR VLHKOSTI A OHŘÍVAČE
  - 30 HLAVNÍ JEŘÁB
  - 31 HLAVNÍ KONDENZÁTOR
  - 32 NÍZKOTLAKÉ OHŘÍVAČE
  - 33 ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA A MÍSTNOST STROJŮ
- D POMOCNÉ BUDOVY**

  - 34 SBĚRNÁ NÁDRŽ
  - 35 NÁDRŽ KYSELINY BORITÉ
  - 36 SBĚRNÁ NÁDRŽ ODPADŮ
  - 37 NÁDRŽ VÝČERPANÝCH IONEXŮ
- E BUDOVY PLYNOVÉ TURBINY**

  - 38 JEDNOTKA ZDROJE CHLADU A ČERPADLO SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ
- F VSTUPNÍ BUDOVA**

  - 39 JEDNOTKA ZDROJE CHLADU A ČERPADLO NEDŮLEŽITÉ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
- G VOLNÝ PROSTOR**

  - 40 POMOCNÝ DOPLŇOVACÍ ZÁSOBNÍK VODY
  - 41 NÁDRŽ DOPLŇOVACÍ VODY PRIMÁRNÍHO OKRUHU



ÚJV Řež a.s.  
divize ENERGOPROJEKT PRAHA  
Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68

Datum	09/2009	Vypracoval	Ing. Tlapová	Stavba-prov. s. NJZ ETE	Měřítka	-	Skart. znak	016	Listů
Zak. číslo	29-4949-21-002	Kontroloval	Ing. Řibřid	Název zakázky Dokumentace EIA - část H	Formát	A3 / 2x A4	Pof. číslo	016	List
Stup. ochrany		Ved. zp. út. v.	Ing. Bauer	Název výkresu ŘEZ BLOKEM -	Archivní číslo	EGP 5053-D-093082			
Soubor	016_APWR1700_rez	HIP	Ing. Řibřid	MODELOVÁ ALTERNATIVA APWR 1700	Index	Změna	Datum	Opravitel	