

## Strachwitz Bernhard

---

**Von:** Capellari Gerhard  
**Gesendet:** Freitag, 7. August 2020 11:24  
**An:** Strachwitz Bernhard  
**Cc:** Reiter-Puntinger Martin  
**Betreff:** WG: UVP Koralm

S.g. Hr. Dr. Strachwitz,

anbei meine zusammengefasste Stellungnahme zum geänderten Standort der SF<sub>6</sub>-Halle (siehe untenstehendes E-Mail).

Aus elektrotechnischer Sicht ist folgendes festhalten:

- Vor Beginn der Bauarbeiten für die SF<sub>6</sub>-Halle ist mit dem Leitungsbetreiber (der 380-kV-Leitung) das Einvernehmen herzustellen und ist zu ermitteln, ob es im Zuge der Errichtung zu unzulässigen Annäherungen an die 380-kV-Freileitung kommt bzw. kommen kann. Sofern vom Leitungsträger in diesem Zusammenhang Sicherheitsvorgaben gemacht werden (z.B. für dein Einsatz von Kranfahrzeugen im Leitungsbereich, Fahrwegen von Baufahrzeugen etc.) ist diesen Vorgaben zu entsprechen (z.B. Vorsehen eines Anfahrtschutz für einen Leitungstützpunkt...)

Ich empfehle mich mit freundlichen Grüßen

---

**Dipl.-Ing. Gerhard Capellari**

FACHTEAMLEITER

ASV Elektrotechnik und Explosionsschutz

**AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG**

**A 15 - Fachabteilung Energie und Wohnbau**

**Referat Energietechnik und Klimaschutz**

Adresse: Landhausgasse 7, 8010 Graz, 2. Stock, Zimmer 230

Telefon: +43 (316) 877-2938

Mobil: +43 (676) 8666-2938

E-Mail-pers.: [gerhard.capellari@stmk.gv.at](mailto:gerhard.capellari@stmk.gv.at)

E-Mail-DSt.: [wohnbau@stmk.gv.at](mailto:wohnbau@stmk.gv.at)

Website: <http://www.verwaltung.steiermark.at/>

Anfahrt: Öffentliche Verkehrsmittel → Straßenbahn: Linien 1,3,4,5,6,7 Haltestelle Hauptplatz | Bus: Linie 67 Haltestelle Andreas-Hofer-Platz